

Предписание № 4/13/2
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«21» февраля 2022 г.

г. Долинск

При обследовании объектов и рассмотрении представленных документов: акта по результатам мероприятий по надзору № 4/13_от 21 февраля 2022 года на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа " с.Взморье Долинского района Сахалинской области (МБОУ СОШ с.Взморье), юрид. адрес : 694090, Сахалинская область, Долинский район, село Взморье, улица Пионерская, 15, ОГРН , 1026500752486 ИНН 6503009642 исполняющий обязанности директора Абалакова Ольга Валентиновна,. Тел. 94-2-68 E.mail: vzmorie_school@mail.ru, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

ст.ст.11,28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", а именно:

Дошкольная разновозрастная группа:

1. в нарушение п.1.4 СП 2.4.3648-20 осуществление образовательной деятельности (дошкольное образование) осуществляется при отсутствии заключения, подтверждающего соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.
2. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки и стены, окна в раздевалке, в групповой комнате, в буфетной, постирочной имеют дефекты и повреждения с нарушением целостности, что препятствует проведению качественной уборки и дезинфекции (фото №№1-4;7;8).
3. в нарушение п.2.6.1, п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2 СП 2.1.3678-20, ст.19 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ не предусмотрены меры по предотвращению проникновения в помещение дошкольной разновозрастной группы, с постоянным пребыванием детей, вредных и неприятно пахнущих веществ из устройства канализации: в ходе проверки в помещении дошкольной группы слышен неприятно пахнущий запах канализационных вод; здание Учреждения ненадлежащим образом оборудовано нецентрализованной системой водоотведения – отсутствуют локальные очистные сооружения; спуск сточных вод осуществляется в выгребную яму; документы, подтверждающие организацию и выполнение вывоза сточной воды ассенизационным транспортом в

централизованную систему канализации, отсутствуют; со слов директора выгребная яма не имеет водонепроницаемого выгребка и не очищается с 2017 года, все стоки уходят в землю.

СОШ с.Взморье:

1. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 фасад здания с западной, южной стороны имеет дефекты, повреждения (глубокие трещины) с нарушением целостности, стены и потолки в каб.8, музейной комнате, туалет спортивного зала имеют дефекты, и повреждения с нарушением целостности, что препятствует проведению качественной уборке и дезинфекции (фото №№ 23-35*)
2. в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты. (Фото №№ 36-37).
3. в нарушение п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 в кабинете химии интерактивная доска (интерактивной панелью) размещена без учета обеспечения доступа обучающихся ко всей поверхности; в учебных помещениях (история, химия, литература) интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены классного помещения, а слева. (Фото №№ 38 - 45).
4. в нарушение п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 в мужском туалете на 1-ом этаже умывальник не обеспечен горячей водой (фото №№ 46, 47).
5. в нарушение п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 для учащихся 5-11 классов не предусмотрен гардероб, исходя из площади не менее $0,15\text{ м}^2$, оснащенная вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося (фото №№ 67 - 68).
6. в нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 на 2-м этаже не предусмотрены санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для персонала не оборудован отдельный санузел (кабина). Для обучающихся 5 - 11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены для девочек площадью не менее $3,0\text{ м}^2$, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.
7. в нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, физики, химии и биологии, не обеспечены холодным и горячим водоснабжением.
8. в нарушение п.3.4.9 СП 2.4.3648-20 при спортивном зале отсутствуют раздевальные и душевые для мальчиков и девочек, площадь которой (душевой) должна составлять не менее - $12,0\text{ м}^2$. (фото №№ 62-63)
9. в нарушение п. 2.7.1, 2.7.5 СП 2.4.3648-20, п. 1 ч. 9 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» отопительные приборы, установленные в учебных помещениях, в коридорах не имеют ограждающих устройств, выполненных из материалов, безвредных для здоровья детей. (Фото № № 57,58-59)
10. в нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 туалетные помещения для технических целей не оборудованы отдельным водопроводным краном.
11. Согласно акту санитарно –эпидемиологического обследования от 16.02.2022 № 0113-22 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском и Долинском районах площадь спортивного зала не соответствует требованиям п. 172 таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: при нормативе не менее 10 м^2 на человека для 3 класса (8 человек) - площадь на 1 чел. составляет $9,5\text{ м}^2$, для 7 класса (11 человек) - площадь на 1 чел. составляет $6,9\text{ м}^2$, для 9 класса (13 человек) – площадь на 1 чел. составляет $5,8\text{ м}^2$, (фото №№ 64-66)
12. в нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 все помещения здания (производственные (пищеблок), складские по хранению пищевых продуктов, санитарно-бытовые) не оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением;
13. В нарушение п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п.2.5, п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в процессе функционирования пищеблока не обеспечена безопасность пищевой продукции, так как объемно - планировочные решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и

готовой продукции, что является нарушением требований. Отсутствует цеховое деление: в одном производственном помещении площадью 32,4 м², осуществляется производство всех технологических процессов, обработка сырья, приготовление готовой продукции, а также мойка и обработка столовой и кухонной посуды, хранение посуды и инвентаря, хранение пищевых продуктов в охлаждаемом оборудовании, выдача (раздача) готовых блюд.

14. В нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 участки производственного помещения пищеблока и размещенное в них оборудование (электропечи, моечные ванны), являющиеся источником тепла и влаги не оборудованы локальными вытяжными системами (фото № 16-18).

15. В нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 внутренняя отделка стен производственного помещения пищеблока с дефектами (краска местами полопалась, ремонт дефектов покрытия проведен шпатлевкой), от потолка стены столовой с южной стороны со следами протечек предположительно от фасада, что препятствует проведению ежедневной качественной влажной уборке и обработки моющими и дезинфицирующими средствами (фото № 1, 15).

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, **ПРЕДЛАГАЮ:**

№	Мероприятия, подлежащие выполнению	Срок
1.	<p><u>Дошкольная разновозрастная группа:</u> Обеспечить функционирование образовательной деятельности (дошкольное образование) при наличии заключения, подтверждающего соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей. Обеспечить меры по предотвращению проникновения в помещение дошкольной разновозрастной группы, с постоянным пребыванием детей, вредных и неприятно пахнущих веществ из устройства канализации. Оборудовать здание учреждения надлежащим образом системой водоотведения (локальные очистные сооружения; предоставить документы, подтверждающие организацию и выполнение вывоза сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации).</p>	21.02.2024
2.	<p>Обеспечить устранение дефектов и повреждений потолка, стен, окон в раздевалке, в групповой комнате, в буфетной, постирочной.</p>	21.02.2024
3.	<p>Обеспечить меры по предотвращению проникновения в помещение дошкольной разновозрастной группы, с постоянным пребыванием детей, вредных и неприятно пахнущих веществ из устройства канализации. Оборудовать здание учреждения системой водоотведения в соответствии с требованиями санитарного законодательства; Установить локальные очистные сооружения; Организовать регулярный вывоз сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации.</p>	21.02.2024
4.	<p><u>СОШ с.Взморье:</u> Обеспечить устранение дефектов, повреждений (глубокие трещины) с нарушением целостности фасада здания с западной, южной стороны; Обеспечить устранение дефектов стен и потолков в каб.8, музейной комнате, в туалете спортивного зала .</p>	21.02.2024

5.	Обеспечить устранение дефектов покрытия подходов и дорожек на территории учреждения.	21.02.2024
6.	Обеспечить в кабинете химии размещение интерактивной доски (интерактивной панели) с учётом обеспечения доступа обучающихся ко всей поверхности; Обеспечить расположение в учебных помещениях (история, химия, литература) интерактивной доски по центру фронтальной стены классного помещения в соответствии требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20	21.02.2024
5.	Обеспечить подвод горячей воды к умывальнику в мужском туалете на 1-ом этаже в соответствии с требованиями п.2.6.5 СП 2.4.3648-20	21.02.2024
6.	Оборудовать для учащихся 5-11 классов гардеробную, исходя из площади не менее 0,15м ² ,оснащенную вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося в соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20	21.02.2024
7.	Обеспечить размещение на 2-м этаже раздельными санитарными узлами для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для персонала оборудовать отдельный санузел (кабину). Оборудовать для обучающихся 5 - 11 классов комнатой (кабина) личной гигиены для девочек площадью не менее 3,0 м ² , оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену в соответствии с требованиями п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 .	21.02.2024
8.	Обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, физики, химии и биологии, холодным и горячим водоснабжением в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.	21.02.2024
9.	Оборудовать при спортивном зале раздевальные и душевые для мальчиков и девочек, площадь которой (душевой) должна составлять не менее - 12,0 м ² в соответствии с требованиями п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20.	21.02.2024
10.	Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженерно-технического обеспечения отопительные приборы, установленные в учебных кабинетах, в коридорах на 1-2 этажах, оборудовать ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей в соответствии с требованиями п. 2.7.1, 2.7.5 СП 2.4.3648-20, п. 1 ч. 9 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	21.02.2024
11.	Обеспечить туалетные помещения для технических целей отдельным водопроводным краном в соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.	21.02.2024
12.	Обеспечить соблюдение требований п. 172 таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» нормы площадь спортивного зала не менее не менее 10 м ² на одного обучающегося.	21.02.2024
13.	Оборудовать все помещения здания (производственные (пищеблок), складские по хранению пищевых продуктов, санитарно-бытовые) раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;	21.02.2024
14.	Обеспечить соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья,	21.02.2024

	сырых полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с требованиями п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п.2.5, п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	
15.	Оборудовать участки производственного помещения пищеблока и размещенное в них оборудование (электропечи, моечные ванны), являющиеся источником тепла и влаги локальными вытяжными системами в соответствии с требованиями п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	21.02.2024
16.	Обеспечить проведение ремонтных работ фасада для предотвращения протечек стен в производственном помещении и столовой; проведение ремонта стен производственного помещения пищеблока и столовой в соответствии с требованиями п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	21.02.2024
17.	Информацию и документы, подтверждающие выполнение мероприятий, предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Долинском районе	21.02.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

И.о. директора МБОУ СОШ с.Взморье Абалакова О.В.

Неисполнение предписания в установленные сроки влечет за собой административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации.

Главный специалист- эксперт

И.Г.Щучкина

Предписание для исполнения получил _____

« ___ » _____ 2022 г.